

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС РФ по РС(Я)
(наименование территориального органа МЧС России)

677009, РС(Я), г. Якутск, ул. Кальвица, 16/2 т.8(4112) 223-804 ф.8(4112) 223-804 E-mail: mchs@pub.ysn.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Усть-Алданскому району
(наименование органа государственного надзора)

678350 Республика Саха (Якутия) Усть-Алданский район с. Борогонцы ул. Мигалкина, 50/1, тел. 8
(41161)41969, E-mail: ond.uus_aldan@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №30 «Татыйык» с. Тулуна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Сидорова С.В. Отделение надзорной деятельности по № 1

Усть-Алданскому району
(наименование органа ГПН)

от « 11 » января 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 30 мин.
« 18 » января 2016 г. по 15 ч. 30 мин. « 20 » января 2016 г.

проведена плановая, выездная проверка

начальником отделения Сидоровым С.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №30 «Татыйык» с. Тулун, с. Тулуна, ул. им. Братьев Габышевых 5

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей Замятиной Татьяной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправность одного огнетушителя, а именно отсутствует шланг распыления.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №30 "ТАТЫЙЫК" С. ТУЛУНА)	Правила противопожарного режима в РФ п. 478	01.02.2016	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку одного огнетушителя.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №30 "ТАТЫЙЫК" С. ТУЛУНА)	Правила противопожарного режима в РФ п. 478	01.02.2016	
3	Объект защиты не обеспечен выводом сигнала о срабатывании пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны	п. 14.4 СП 5.13130.2009, ФЗ от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 7 статья 83 №123-ФЗ.	01.02.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в феврале 2016 г.

Начальник ОНД по Усть-Алданскому району

Сидоров С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» января 2016г.



(Handwritten signature)

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад №30

«Татыйык» с. Тулуна

Замятина Татьяна Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

«20» января 2016г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

39-99-99